

# 시험 성적서

KITECH

## 한국생산기술연구원

(경기도 안산시 상록구 항가울로 143)  
(Tel: 031 8040 6079 Fax: 031 8040 6070)

성적서 번호 : C19N230270-1

페이지 (1) / (총 3)



### 1. 의뢰자

- 업체(기관)명 : (주)코멤텍
- 주소 : 전라남도 영광군 대마면 전기차1로 177

### 2. 성적서 용도 : 품질관리용

### 3. 시험대상 품목/물질/시료 설명 : (의뢰자 제시 시료명) KMT-PTFE

### 4. 시험기간 : 2019. 04. 29.

### 5. 시험방법 : 의뢰자 요청 시험법 (Modified BS EN 1822-3) (Test aerosol: NaCl, Face velocity: 5.3 cm/sec, No. of test: 1)

### 6. 시험결과 :

#### ○ Test results

Particle size ( $\mu\text{m}$ )	Efficiency (%)	Penetration (%)	Resistance ( $\text{mmH}_2\text{O}$ )
0.10	99.635	0.365	21.045
0.12	99.628	0.372	21.152
0.20	99.735	0.265	21.221
0.25	99.779	0.221	21.278
0.30	99.838	0.162	21.364
0.40	99.890	0.110	21.427
0.50	99.908	0.092	21.449
0.60	99.922	0.078	21.472

#### ○ Test sample



이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 : 김정연	성 명 : 임정남

이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며  
기타 상품광고, 법정소송 등의 목적으로 사용할 수 없음

2019 . 05 . 03 .

한국생산기술연구원





# 신제품인증서

제품명 PTFE 멤브레인을 이용한 집진용 에어필터 여재

회사명 (주)코멤텍

대표자 김성철

소재지 전라남도 영광군 대마면 전기차1로 177

인증번호 NEP-MKE-2012-021

유효기간 2016. 6. 15. ~ 2019. 6. 14.

위 제품을 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에  
따른 신제품으로 인증합니다.

2016년 6월 15일

산업통상자원부장관







# 성능인증서

- 제조업체명 : (주)코멤텍
- 대표자성명 : 김성철
- 소재지 : 전라남도 영광군 대마면 전기차1로 177 코멤텍
- 수검공장 : 전라남도 영광군 대마면 전기차1로 177 (주)코멤텍
- 인증품목 : PTFE Membrane을 이용한 집진용 에어필터 여재
- 성능검사 규격기준 : 한국중부발전(신청업체 제시 규격)
- 인증 유효기간 : 2019. 10. 17. ~ 2022. 10. 16.
- 인증품목의 용도 : 공공기관 납품용

성능인증

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제11조4항에 따라 위와 같이 성능인증을 합니다.

2019년 10월 17일

중소벤처기업부장관

